



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области
Северодвинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 22/06 Архангельская область
г.Северодвинск пр. Морской, д.67 « 26 » февраля 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Пятковой Мариной Анатольевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «ГЛАЗАНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" (далее – МБОУ «Глазанская ОШ») ОГРН 1022901174966,
ИНН 2906005114

Адрес места нахождения юридического лица: 164880, Архангельская область, Онежский район п.
Глазаниха, ул. Центральная, д. 2;

Адреса фактического осуществления деятельности: 164880, Архангельская область, Онежский район
п. Глазаниха, ул. Центральная, д. 2

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. **пп. 2.5.1-2.5.3 СП 2.4.3648-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), **п. 2.16
СанПиН 2.3/2.4.3590-20** «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
27.10.2020 № 32), (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) нарушения требований к внутренней отделке
помещений, что не допускает качественную влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств, а именно:

- во всех учебных кабинетах, в рекреациях, в помещениях столовой, в физкультурном зале – оконные
блоки (рамы, подоконники) имеют дефекты и повреждения; остекление окон выполнено не из
цельного стекла;

- во всех помещениях школы - потолки, полы, стены имеют дефекты и повреждения (трещины,
щели); в рекреациях полы имеют провалы, поверхность полов отходит от стен, трещины, щели.

2. **пп. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 3.4.11 СП 2.4.3648-20:**

при обеденном зале столовой, в туалетах отсутствуют системы водоснабжения и водоотведения
(централизованные, нецентрализованные (автономные) холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; холодная и горячая вода

к умывальным раковинам через смесители не подается, на пищеблоке моечные ванны для мытья посуды не обеспечены подводкой горячей воды через смесители.

3. пп. 2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), нарушения требований к искусственному освещению, а именно: в помещении ГКПД, в учебных кабинетах, в физкультурном зале часть светильников в неисправном состоянии; в одном помещении используются разные типы ламп: люминесцентные и светодиодные, а также лампы с разным светоизлучением: белый, тепло-белый, естественно-белый.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

1. к отделке помещений, допускающую качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: устранить дефекты и повреждения:
 - во всех учебных кабинетах, в рекреациях, в помещениях столовой, в физкультурном зале – оконных блоков (рам, подоконников); остекление окон должно быть выполнено из цельного стекла;
 - во всех помещениях школы - потолков, полов, стен (трещины, щели).
2. при обеденном зале столовой, в туалетах системами водоснабжения и водоотведения (централизованные, нецентрализованные (автономные) холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения; холодная и горячая вода к умывальным раковинам должна подаваться через смесители; на пищеблоке моечные ванны для мытья посуды - подводкой горячей воды через смесители.
3. к искусственному освещению, а именно, в помещении ГКПД, в учебных кабинетах, в физкультурном зале:
 - светильники должны быть в исправном состоянии;
 - в одном помещении не использовать разные типы ламп: люминесцентные и светодиодные, а также лампы с разным светоизлучением: белый, тепло-белый, естественно-белый.

Срок устранения нарушений: 01.09.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ___ муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «ГЛАЗАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» (далее – МБОУ «Глазанская ОШ»)

Адрес места нахождения юридического лица: 164880, Архангельская область, Онежский район п. Глазаниха, ул. Центральная, д. 2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Северодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: Архангельская область г. Северодвинск пр. Морской д.67 тел./факс 88184555701, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий
эксперт

специалист-

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Пяткова М.А.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «04» марта 2024г.

(подпись)

И.В. Шисовская
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

164880, Архангельская область, Онежский район п. Глазаниха, ул. Центральная, д. 2